

Service Veille et Sécurité Sanitaire et
Environnementale des Vosges

Affaire suivie par : Christophe LANGEVIN
Téléphone : 03 83 39 30 30
Courriel : ARS-GRANDEST-DT88-VSSE@ars.sante.fr

Epinal, le 3 février 2026

MADAME LE MAIRE
MAIRIE DE ARCHES
4 RUE DE LA MAIRIE
88380 ARCHES

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL

Prélèvement : 00192998
Unité de gestion : 1058 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'EPINAL
Installation : 001190 RESEAU ARCHES ET ANEUMENIL (UDI)
Point de surveillance : 0000004042 RESEAU ARCHES ET ANEUMENIL
Commune : ARCHES
Localisation exacte : 1 RUE DES CYPRES ROBINET CUISINE

Prélevé le : mercredi 28 janvier 2026 à 11h26
par : EUROFINS, WIEDEMANN JULIEN
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401
Type de l'analyse : A Référence laboratoire : 26M006551-002

Mesures terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	6,00 °C				25,00
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
pH	8,1 unité pH			6,50	9,00
Chlore total	0,12 mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,10 mg(Cl2)/L				

Commentaires

Résultats d'analyses	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphéломétrique NFU						
	0,2 NFU				2,00	
Coloration	<5,0 mg(Pt)/L				15,00	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries aérobies revivifiables à 22°- 68h	<1 n/mL					
Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h	1 n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0			

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Agence Régionale de Santé Grand Est - Délégation Territoriale des Vosges - 1 quartier de la Magdeleine - CS 61 019 - 88 060 EPINAL Cedex 09 - Standard : 03 83 39 30 30 www.ars.grand-est.sante.fr

Résultats d'analyses	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)			0	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre hydrotimétrique	9,1 °f				
Titre alcalimétrique complet	8,8 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	2,0 mg/L				250,00
Sulfates	2,3 mg/L				250,00
Calcium	32 mg/L				
Conductivité à 25°C	180 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	2,8 mg(Mg)/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,6 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L			0,50	
Nitrates (en NO3)	3,0 mg/L			50,00	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,06 mg/L			1,00	

Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.

La Directrice Générale de l'Agence
Régionale de Santé Grand Est et
par délégation
La Directrice de la Délégation
Territoriale



Cécile AUBRÈGE-GUYOT